




Паспорт качества №733 от 19.06.2023г.
ООО «АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ»
413118, Саратовская область
г.Энгельс, ул.Путейская, д. 1
Соответствие: ГОСТ 21519-2003, ГОСТ 23166-99


Изделие № 1



Название	Татпроф / МП-50 / Ригельно-ригельная
Класс изделия (подтвержденное значение показателей): а) приведённое сопротивление теплопередачи (0,64 м ² *С/Вт) б) воздухо- и водопроницаемость (3,3 м ³ /ч*м ²) в) звукоизоляция транспортного потока (31 дБа) г) коэффициент пропускания света	 __064м ² *С/Вт__ __3 м ³ (ч/м ²)__ __30дБа__ __0,72__
Технические параметры: а) профиль системы б) фурнитура в) марка стекла г) степень заводской готовности	 МП-50 М1 ПОЛНАЯ
Комплектность: а) номер заказа а) номер изделия б) тип изделия Гарантийный срок службы:	 733 1 Алюминиевая конструкция 3 года
Ширина x Высота , мм	3950 x 3900
Заполнение	6МК-20Ар-6И (Прозрачный)
Цвет	RAL 9006 \ RAL 9006
Количество	5 шт
Вес изделия	282,52 кг


Изделие № 2

Название	Татпроф / МП-50 / Ригельно-ригельная
Класс изделия (подтвержденное значение показателей): а) приведённое сопротивление теплопередачи (0,64 м ² *С/Вт) б) воздухо- и водопроницаемость (3,3 м ³ /ч*м ²) в) звукоизоляция транспортного потока (31 дБа) г) коэффициент пропускания света	 __064м ² *С/Вт__ __3 м ³ (ч/м ²)__ __30дБа__ __0,72__
Технические параметры:	



Изделие № 3


а) профиль системы	МП-50
б) фурнитура	М1
в) марка стекла	ПОЛНАЯ
г) степень заводской готовности	
Комплектность:	
а) номер заказа	733
а) номер изделия	2
б) тип изделия	Алюминиевая конструкция
Гарантийный срок службы:	3 года
Ширина x Высота , мм	3950 x 4200
Заполнение	6МК-20Ар-6И (Прозрачный)
Цвет	RAL 9006 \ RAL 9006
Количество	1 шт
Вес изделия	293,42 кг



Изделие № 4

Название	Татпроф / МП-50 / Ригельно-ригельная
Класс изделия (подтвержденное значение показателей):	
а) приведённое сопротивление теплопередачи (0,64 м ² *С/ВТ)	__064м ² *С/Вт__
б) воздухо- и водопроницаемость (3,3 м ³ /ч*м ²)	__3 м ³ (ч/м ²)__
в) звукоизоляция транспортного потока (31 дБа)	__30дБа__
г) коэффициент пропускания света	__0,72__
Технические параметры:	
а) профиль системы	МП-50
б) фурнитура	Окно поворотное СТН-1850 (до 130 кг);
в) марка стекла	М1
г) степень заводской готовности	ПОЛНАЯ
Комплектность:	
а) номер заказа	733
а) номер изделия	3
б) тип изделия	Алюминиевая конструкция
Гарантийный срок службы:	3 года
Ширина x Высота , мм	1550 x 3750
Заполнение	6МК-20Ар-6И (Прозрачный)
Цвет	RAL 9006 \ RAL 9006
Количество	1 шт
Вес изделия	85,16 кг

Название	Дверь 2-ств в витраж наруж. откр.(тип 1)
Класс изделия (подтвержденное значение показателей):	
а) приведённое сопротивление теплопередачи (0,64 м ² *С/ВТ)	__064м ² *С/Вт__
б) воздухо- и водопроницаемость (3,3 м ³ /ч*м ²)	__3 м ³ (ч/м ²)__
в) звукоизоляция транспортного потока (31 дБа)	__30дБа__



г) коэффициент пропускания света	__0,72__
Технические параметры:	
а) профиль системы	МП-50
б) фурнитура	Окно поворотное СТН-1850 (до 130 кг);
в) марка стекла	М1
г) степень заводской готовности	ПОЛНАЯ
Комплектность:	
а) номер заказа	733
а) номер изделия	4
б) тип изделия	Алюминиевая конструкция
Гарантийный срок службы:	3 года
Ширина x Высота , мм	1550 x 2400
Заполнение	6МК-20Ар-6И (Прозрачный)
Цвет	RAL 9006 \ RAL 9006
Количество	1 шт
Вес изделия	49,48 кг

Приемщик ОТК

(подпись)
19.06.2023г.

Горбунов Д.