



Экспликация помещений 1 этажа

№	Наименование	Площадь	Кат. помещ.
101	Тамбур	3,75	
102	Вестибюль	16,73	
103	Гардероб	6,34	
104	Коридор	41,97	
105	Лабораторное помещение	215,51	Д
106	Зона загрузки крупногабаритного оборудования (тамбур)	24,82	
107	Электрощитовая	6,95	
108	ИТП, Насосная	7,08	
109	Венткамера	14,56	Д
110	ЛК	19,14	
111	Тамбур	1,63	
112	Гардеробная на 12 шкафов (жен.)	12,90	
113	Сан. узел	2,17	
114	Преддушевая	2,18	
115	Душевые	5,14	
117	Комната уб. инвентаря	4,73	В4
118	Сан. узел общий	3,14	
119	Тамбур	1,64	
120	Гардеробная на 12 шкафов (муж.)	13,08	
121	Сан. узел	2,29	
122	Преддушевая	2,15	
123	Душевые	5,23	
124	Комната уб. инвентаря	5,60	В4
125	Инвентарная	4,47	В4
126	Тренерская	7,51	
127	Универсальный зал для занятий ОФП сотрудников	445,57	
128	Воздухозаборная камера	2,34	
129	Кабинет врача	24,53	
130	Помещ-е для временного хранения эталонных образцов	13,04	
131	Гардероб спецодежды (жен.)	3,20	
132	Гардероб спецодежды (муж.)	3,24	
133	Кабинет анализа и обработки данных	17,12	
134	Технический коридор	6,64	
		946,39 м²	

1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 258,72
2. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 см. л.4-5
3. Кладку из газобетона 150, мм армировать каждые 3 ряда прутком арматуры Ø 8 АIII.
4. Кладку из газобетона 200, 300 мм армировать каждые 3 ряда двумя прутками арматуры Ø 8 АIII. Торцы арматурных прутков приварить к стальным колоннам.
5. Кладку из кирпича армировать каждые 5 рядов сеткой кладочной Вр-1 d3 50x50.
6. Колонны обшить листами ГВЛВ по каркасу из нержавеющей профили.
7. В кладке над проемами и отверстиями шириной 250...500 мм выполнить перемычки из арматуры 3 Ø АIII в слое цементно-песчаного раствора толщиной 30...40 мм.
8. Высота ограждений лестничных маршей наружной лестницы не менее 1,2м.

Условные обозначения:

- наружные 3-х слойные сэндвич панели -150 мм.
- внутренние перегородки из твинблока "Теплит" ТБ 150 5 - 150 мм.
- внутренние перегородки из твинблока "Теплит" ТБ 200 5 - 200 мм.
- внутренние перегородки из твинблока "Теплит" ТБ 300 5 - 300 мм.
- внутренние перегородки из кирпича КП-У 100/15 ГОСТ 530-95 на ЦПР М100 - 120 мм.

- зашивка из листа ГВЛ по каркасу системы "ТИГИ KNAUF".
- утеплитель минераловатный - 50мм.
- номер помещения по экспликации.

29/2016 - АР			
Лабораторно-реабилитационный корпус по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Гашева, 2а			
1	Зам.	01-17	03.17
Изм.	Коп.уч.	Лист	Надк.
Разработал	Тормозин	11.16	
Проверил	Абузин	11.16	
Н.контр.	Клепацкая	11.16	
План 1 этажа на отм. 0,000.		ООО "ВОКС"	